



Расстояние между строениями на участке должно составлять не менее 15 метров для деревянных построек и не менее 10 метров для каменных, кирпичных и блочных.

Расстояние от построек до ограды участка должно составлять не менее 3 метров, от ограды до леса – не менее 15 метров.

Необходимо произвести опашку участка – создать защитную полосу снаружи по его периметру. Это позволит предотвратить распространение на участок низового пожара.

Противопожарные разрывы между строениями и пути движения пожарной техники для возможности подъезда к строениям должны оставаться свободными.



Телефон пожарных и спасателей

01

Единый «телефон доверия» МЧС России

(495) 449-99-99

Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической помощи МЧС России:


в Москве **(495) 626-37-07**

в Санкт-Петербурге **(812) 718-25-16**

www.mchs.gov.ru



ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ОТ МЧС:
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ





Проведение электропроводки в доме и приусадебных строениях должно выполняться специалистами.

Избегайте соприкосновения проводки с металлическими и деревянными частями строительных конструкций.

Не перегружайте электросеть бытовыми приборами. Мощность каждого прибора не должна превышать 1,5 кВт.

Следите за состоянием электропроводов и розеток. При возникновении подозрения на неисправность (искрение, запах нагретой изоляции, нагревание корпуса розеток) немедленно отключите электричество в доме и вызовите специалиста.

Печи и камины, а также печные и каминные дымоходы требуются регулярно очищать от золы и прочих продуктов горения.

Перед тем как закрыть заслонку печи, убедитесь, что угли полностью прогорели.

В каждом помещении дома должен находиться пожарный извещатель. В доме обязательно наличие огнетушителя.

При использовании напольных обогревателей их необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от деревянных стен и легковоспламеняющихся предметов (занавесок, ширм и др.)

Печные трубы должны быть оборудованы искрогасителями.



Легковоспламеняющиеся вещества должны храниться в плотно закрытой специальной упаковке в нежилых строениях.

Необходимо очищать крыши построек и территорию участка от палого листа, веток, мусора, сухой травы и т. д.

Летом в ветреную погоду топите баню, соблюдая осторожность, – искры, вылетевшие из трубы, могут стать причиной пожара.

Обязательно наличие на участке первичных средств пожаротушения: бочка с водой (не менее 200 литров), ящика с песком. Ведра, лопаты, багры должны храниться в доступном месте.